



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

Servizio Attività Tecniche

PG/2011/869394 1.0 NOV. 2012

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
- "48 CIRCOLO Madre Claudia Russo" - NAPOLI
Prot. 0007351 del 10/11/2017
06-07 (Entrata)

Al Dirigente del 48° Circolo Didattico
naee340004@istruzione.it

Oggetto: Esito sopralluogo

Facendo seguito al sopralluogo effettuato in data 09/11/2017 si fa presente che non sussistono motivi tali da dichiarare l'inagibilità delle aule- 2B - 3B - 4B - 5B -, soggette ad infiltrazioni di acque meteoriche dal solaio di copertura, ovvero non si rilevano tracce di lesioni all'intradosso delle aule sopra citate.

Si provvederà alla verifica e ripristino puntuale di eventuali lesioni sul manto di copertura delle zone di solaio interessato.

Per Il dirigente
I.D.T. Raffaele Esposito



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA

48° Circolo Didattico Napoli
"MADRE CLAUDIA RUSSO"

CODICE FISCALE 80031660634 - CODICE CIRCOLO NAEE340004

Via delle Repubbliche Marinare n. 301 - CAP. 80147 - Napoli

☎ / 📠 081/19706083 - 📠 dir. 081/5724914

e-mail: naee340004@istruzione.it - PEC: naee340004@pec.istruzione.it

sito web: www.quarantottesimo.gov.it

Ai genitori degli alunni
Al personale tutto
All'albo

OGGETTO: Comunicazione esito sopralluogo del 9/11/2017.

Con la presente, si comunica che in seguito al risultato del sopralluogo effettuato dai tecnici del Comune, il giorno 9 u.s, gli alunni delle classi interessate, da lunedì 13/11/2017 potranno rientrare nelle aule loro assegnate.

Si allega l'esito del sopralluogo.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Rosa Seccia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993